

CONTRATACIÓN DEL "ACUERDO MARCO RELATIVO AL SUMINISTRO DE CLORO LÍQUIDO PARA LA ETAP DE SANT JOAN DESPÍ DE AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.**Nº EXPEDIENTE: AB/ABAST/2020/26**

Nº	REFERENCIA	CONSULTA LICITADOR	RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA (AB)
1	PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Punto 2	El suministro de cloro líquido (gas licuado a temperatura ambiente) se realizará en contenedores o botellas de acero al carbono con o sin soldadura de baja o alta presión, debidamente homologados para tal fin y de capacidad de 1000 kg. Cada suministro deberá ser de 8000 kg. (8 contenedores). Las válvulas de dichos contenedores deberán tener precinto de seguridad. ¿Nos podrían confirmar que los envíos serían de 8 contenedores por pedido?	Sí, es correcto. Debe caber el camión dentro de un perímetro específico (cortina de agua) a la hora de descargar. Si llevase más bidones una parte de la carga quedaría fuera de la cortina de agua. Según lo especificado en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.