

"SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA DE 4 PREMSES PER A RESIDUS DE DESBAST L'EDAR BESÒS"

Nº Exp.: AB/SAN/2018/67

16/01/2019

Nº	CONSULTA OPERADOR ECONÓMICO	RESPUESTA AIGÜES DE BARCELONA								
1	Se pide indicación sobre los datos de la maquinaria que hay que substituir, referente en el apartado 2 del PPT.	<p>La maquinaria actual es de Heron Ingenieros y se instaló en el año 2001.</p> <table border="0"> <tr> <td>DATOS</td> <td>CARACTERÍSTICA</td> </tr> <tr> <td>2,83 m</td> <td>Longitud</td> </tr> <tr> <td>15 m³/h</td> <td>Capacidad máxima</td> </tr> <tr> <td>0,5 m</td> <td>Diámetro tornillo</td> </tr> </table> <p>- El motor-reductor, originalmente era de 4 kW y se cambió por uno de 7,5 kW.</p> <p>- Se adjuntan fotografías de la maquinaria.</p>	DATOS	CARACTERÍSTICA	2,83 m	Longitud	15 m ³ /h	Capacidad máxima	0,5 m	Diámetro tornillo
DATOS	CARACTERÍSTICA									
2,83 m	Longitud									
15 m ³ /h	Capacidad máxima									
0,5 m	Diámetro tornillo									

